

## Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2025

| Wskaźnik                                                                | Wartość Ogółem | Jednostka |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Liczba odbiorców                                                        | 2 858 406      | [szt.]    |
| SAIDI dla przerw planowanych                                            | 34,98          | [min.]    |
| SAIDI do przerw nieplanowanych                                          | 104,06         | [min.]    |
| SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | 106,10         | [min.]    |
| SAIFI dla przerw planowanych                                            | 0,17           |           |
| SAIFI dla przerw nieplanowanych                                         | 1,72           |           |
| SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | 1,72           |           |
| MAIFI                                                                   | 3,76           |           |